

Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Смоленской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» 03 20 21 г.

Регистрационный № 66244865-70-237

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колокольчик» Смоленского района Смоленской области**  
**Функциональное назначение – Ф 1.1**  
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

**Собственник объекта защиты Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» Смоленского района Смоленской области**

**Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) 1156733011896**

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6714044854**

**Место нахождения объекта защиты: Смоленская область, Смоленский район, д. Михновка, ул. Молодежная, д. 11**

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

**Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты:**

214501, Смоленская область, Смоленский район, д. Михновка, ул. Молодежная, д. 11

e-mail: kuzenkova\_irina@bk.ru

тел/факс: (4812) 34-47-10

**Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию): 03.07.2015г. – дата ввода объекта защиты в эксплуатацию**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
	<b><u>Характеристика объекта защиты</u></b>	
1.	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1
1.4	Высота здания	7,47 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	534,9 м <sup>2</sup>
1.7	Объем здания	6877,8 м <sup>3</sup>
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система оповещения и эвакуации людей при пожаре 2 типа, обеспечивает звуковое и световое оповещение. Система пожарной сигнализации построена на базе прибора приемно-контрольного Mini Cop системы мониторинга «Триада». Внутренние противопожарные водопроводы от 7 ПК.
2.	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)	
Расчет пожарного риска не проводился		
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует		

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Правила противопожарног о режима в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 9далее – ППР в РФ) п. 65	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62; ППР в РФ п.48, п.71, п.410	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-	выполняется

		ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90; ППР в РФ п.48, п.71, п.72	
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» глава 8, глава 9, глава 10; ППР в РФ п.13, п.15, п.23, п. 25	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53; ППР в РФ п.2, п.4, п.5, п.6, п.9, п.14, п.16, п.17, п.21, п.22, п.23, п.24, п.26, п.27, п.29, п.30, п.31, п.36, п.37, п.43, п.56, п.60, п.77, п.92, п.395, п.400, п.409	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический	выполняется

		регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90; ППР в РФ п.12, п.16, п.17, п.18, п.37	
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54, ст.83, ст.84; ППР в РФ п.10, п.16 о, п.37, п.48, п.54, п.55	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 103; ППР в РФ п.54, п.55, п.56	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, ст.6; ППР в РФ п.2, п.3, п.4, п.5, п.9, п.11, п.12, п.13, п.15, п.16, п.17, п.21, п.22,	выполняется

		п.23, п.25, п.26, п.27, п.30, п.31, п.32, п.34, п.35, п.36, п.37, п.43, п.48, п.49, п.54, п.60, п.71, п.77, глава 18, глава 19	
--	--	--	--

Настоящая декларация разработана

Рожкова Татьяна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

*d*

(Подпись)

«09» *марта* 20*24* г.

